



Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna

TS/MK/10586/S.303993/O/66/3191/2015



Tychy, dnia 24.07.2015r.

**Firma Usługowa „MTX”
Mariusz Kolberg
ul. Tuwima 13A
43 – 173 Łaziska Górne**

Inwestor: Urząd Miasta Orzesze, ul. św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze.

Dotyczy: wydania warunków zabezpieczenia sieci wodociągowej, w związku z planowanym remontem drogi wewnętrznej – boczny odcinek ul. Mikołowskiej, w Orzeszu (dz. nr 225/62, 226/62).

W odpowiedzi na pismo, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna uzgadnia pozytywnie planowaną inwestycję, polegającą na remoncie drogi wewnętrznej – boczny odcinek ul. Mikołowskiej, w Orzeszu (dz. nr 225/62, 226/62), pod następującymi warunkami:

1. Roboty w rejonie istniejącego, czynnego uzbrojenia, oznaczonego na mapie kolorem niebieskim, należy prowadzić pod nadzorem RPWiK Tychy S.A., tel. (32) 224 – 18 – 37.
2. Nadzór nad robotami należy zlecić pisemnie do RPWiK Tychy S.A. w terminie minimum dwóch tygodni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót. Z uwagi na charakter terminu zgłoszenia (planowany), niezbędnym jest telefoniczne powiadomienie służb RPWiK Tychy S.A. (Oddział Eksploatacji Sieci w Łaziskach Górnych – tel. (32) 224 – 18 – 37), o rzeczywistym terminie rozpoczęcia robót. Jeżeli zaproponowane prace rozpoczęte zostaną bez powyższego powiadomienia, RPWiK Tychy S.A. zastrzega sobie prawo wystąpienia do stosownego organu o wstrzymanie robót.
3. Na trasie sieci wodociągowej, sugerujemy wykonanie nawierzchni w technologii rozbiieralnej (kostka brukowa) oraz wymagamy zachowania istniejącej warstwy naziemu gruntu rodzimego. W przypadku konieczności zmniejszenia warstwy gruntu rodzimego, ale nie mniej niż do 1,0 m, należy ją zastąpić warstwą przykrycia równoważną pod względem izolacyjności termicznej, np. warstwą z nienasiąkliwej pianki izolacyjnej.
4. W przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami lub uszkodzenia urządzenia, będącego własnością RPWiK Tychy S.A., Inwestor zobowiązany jest do pokrycia kosztów usunięcia awarii oraz kosztów poniesionych strat eksploatacyjnych, lub po uzgodnieniu z przedsiębiorstwem, do przełożenia tego urządzenia.
5. Koszty całości prac – wykonania zabezpieczenia sieci RPWiK Tychy S.A. i pełnienia nadzorów branżowych – ponosi Inwestor.
6. Inwestor zobowiązany jest każdorazowo do udostępnienia terenu, celem właściwej eksploatacji sieci wodociągowej.

Koszt zabezpieczenia sieci wodociągowej należy ująć w kosztach planowanej inwestycji, jako koszt zabezpieczenia majątku RPWiK Tychy S.A., umożliwiający jednocześnie realizację inwestycji.

RPWiK Tychy S.A. informuje również, że nie planuje do 2018 r. prowadzenia inwestycji oraz remontów na przedmiotowym terenie.

Cena usługi niniejszego uzgodnienia wynosi 60,00 zł + podatek VAT.

Termin ważności uzgodnienia wynosi 2 lata od daty wystawienia.

Załącznik:
- plan sytuacyjny – 1 egz.

Z poważaniem

**WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych**

mgr inż. Marek Dygón

43-100 Tychy, ul. Sadowa 4

NIP 646-001-03-22, Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000 219629

Tel. centrala: 32 325-70-00, 227-40-31 do 3, Fax: 32 325-70-05, Sekretariat: 32 325-70-01

www.rpwik.tychy.pl, e-mail: rpwik@rpwik.tychy.pl, sekretariat@rpwik.tychy.pl

Kapitał zakładowy - 65 710 230 zł, w całości wpłacony gotówką.

