



Zestawienie powierzchni		
NR	pomieszczenie	pow. (m²)
0.1	Przedłonek z szatnią	Płytki ceramiczne 13,05 m²
0.2	Sala spotkań	Płytki ceramiczne 94,63 m²
0.3	Toaleta damska - przedłonek	Płytki ceramiczne 5,13 m²
0.4	Toaleta damska	Płytki ceramiczne 3,70 m²
0.5	Toaleta męska + niepełna - przedłonek	Płytki ceramiczne 4,87 m²
0.6	Toaleta męska + niepełna	Płytki ceramiczne 6,30 m²
0.7	Aneks kuchenny	Płytki ceramiczne 15,54 m²
0.8	Pomieszczenie gospodarcze	Płytki ceramiczne 7,18 m²
0.9	Pomieszczenie techniczne	Płytki ceramiczne 2,45 m²
K.01	Komunikacja	Płytki ceramiczne 30,90 m²
K.02	Komunikacja	Płytki ceramiczne 15,65 m²
Suma razem		199,40 m²

OZNACZENIA

 KANAŁ WYWIEWNY SPIRO Z ANEMOSTATEM WYWIEWNYM

UWAGA:
 KANAŁY WENTYLACYJNE PROWADZIĆ W PRZESTRZENI SUFITU PODWIESZANEGO I IZOLOWAĆ OTULINAMI Z WEŁNY MINERALNEJ GR. 30mm NA PŁASZCZU ALU

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń (z zastrzeżeniami)
projekt wentylacji

Data 5.06.2018
 Lp. zmian 69/15

inż. ANNA WOJTAŚ inżynierka do spraw sanitarnohigienicznych, nr uprawnień 82-BP10/94 w zakresie opiewowania i eksploatacji projektowych obiektów budownictwa przemysłowego i ogólnego bez służby zdrowia
 44-200 Rybnik, ul. Dworki 5a/31 Tel.: 501 370 701

OBIEKT: PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY KLUBU SENIOR+ ORZESZE, UL. FABRYCZNA		DATA: 04.2018
TEMAT: RZUT PARTERU - WENTYLACJA		SKALA: 1:100
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. K. LACHOWICZ		RYS.NR 6
SLK/0476/POOS/04		