

RZP.271.6.2015

**INFORMACJA NA STRONĘ INTERNETOWĄ, NA KTÓREJ DOSTĘPNA JEST
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie:
„Budowa linii oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Centralnej (DK 81) w Orzeszu”

TREŚĆ ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA

Na podstawie Art. 38 ust. 1 i 2 oraz ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) udziela się wyjaśnień na przesłane zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Treść zapytania:

„W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu pn.: Budowa linii oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Centralnej (DK 81) w Orzeszu, proszę o odpowiedź na poniższe zapytania:

1. jakiego rodzaju typu ma być zastosowany wysięgnik (łukowy czy prosty) ?
2. jaka ma być długość wysięgu wysięgnika 2m czy 2,5 m lub inny ?”

Odpowiedź:

Ad 1

Rodzaj (typ) wysięgnika - wysięgnik prosty,

Ad 2

Długość wysięgu wysięgnika - 2,5 m.

ZMIANA SIWZ

Na podstawie Art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) dokonuje się zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. w dołączonym do Przedmiaru Robót zestawieniu materiałów:
 - a) pod pozycją nr 24 - „lampa oświetleniowa kompletna ESSYSTEM 3057120 BOYM1.150 lamp base 1 reflector 3 lub równoważne” - pomyłkowo wskazano ilość: 13 sztuk - powinno być 1 sztuka.
 - b) pod pozycją nr 25 - pomyłkowo podano nazwę „lampa oświetleniowa kompletna LUNA 3 lub równoważne” oraz pomyłkowo wskazano ilość: 1 sztuka. Powinno być „lampa oświetleniowa LUMA 3 RB (typ 1) lub równoważne”, ilość: 13 sztuk.
2. terminu składania ofert - w pkt XI.2 wykreśla się treść „Upływa dnia 12.06.2015r o godz. 9:00”; pkt. XI. 2 otrzymuje brzmienie: „Upływa dnia 17.06.2015r o godz. 9:00”
3. terminu otwarcia ofert - w pkt XI.3 wykreśla się treść „Dnia 12.06.2015r o godz. 9:15 w siedzibie zamawiającego – sala posiedzeń UM Orzesze”; pkt. XI. 3 otrzymuje brzmienie: „Dnia 17.06.2015r o godz. 9:15 w siedzibie zamawiającego – sala posiedzeń UM Orzesze”

4. terminu złożenia wadium: w pkt VIII wykreśla się zdanie „Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 12.06.2015 do godz. 9:00” W miejsce wykreślenia wprowadza się treść: „Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 17.06.2015 do godz. 9:00”

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

BURMISTRZ MIASTA

Blaski

inż. Mirosław Blaski